

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಕಛೇರಿ,  
ನಂ.2ನೇ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಭಾಗ,  
ಲೋಇ ಅನೇಕ್‌ಕಟ್ಟಡ 1ನೇ ಮಹಡಿ,  
ಕೆ.ಆರ್.ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು



ದೂರವಾಣಿ: 22122856, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 080-22123368  
e-mail eebldno2@gmail. Com

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ)

ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾನಿಇಂ:ಕವಿ2:ಸಇಂ-8:2022-23/643-44

ದಿನಾಂಕ: 20.05.2022

ಇವರಿಗೆ,

VidyaVahini School,  
(B. Gangappa Education Trust),  
Sy No. 27/8, RHCS Layout, 'C' Block,  
Near 'D' Group Layout, Sriganthadakaval,  
Vishwaneedam Post, Bangalore- 560091

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:- STABILITY CERTIFICATE of the School.

ಉಲ್ಲೇಖ:- 1) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸುತ್ತೋಲೆತಿದ್ದುಪಡಿ ದಿನಾಂಕ. 06.05.2022.

2) ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ. 29.04.2022

3) ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಇಂಜಿನಿಯರ್, ನಂ.8 ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ

ಸಂಖ್ಯೆ: 154:ದಿ:19.05.2022

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ VidyaVahini School, (B. Gangappa Education Trust), Sy No. 27/8, RHCS Layout, 'C' Block, Near 'D' Group Layout, Sriganthadakaval, Vishwaneedam Post, Bangalore- 560091 ರವರು ನಡೆಸುವ VidyaVahini School ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲುಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ.

ಅದರಂತೆ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 11.05.2022 ರಂದುಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು, ನಂ. 2 ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಹಾಯಕಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು VidyaVahini School ನೋಂದಾಯಿತ ಸ್ವತಂತ್ರಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿ ಈ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಈ ಶಾಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನೆಲ, ಮೊದಲನೇ, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಒಟ್ಟು ತರಗತಿ-28, ಇತರೆ ಕೊಠಡಿ-5, ಶೌಚಾಲಯಕೊಠಡಿಇರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ.

1. ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಟ್ಟಡದಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸದೃಢತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 25.04.2022 ರಂದುBangalore University, Department of Civil Engineering, J. B. Campus, Bangalore ರವರು non destructive test (NDT) of rebound hammer and ultrasonic pulse velocity testes are conducted on roof slab, roof beams walls and staircase. ಮುಖಾಂತರಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿಯಂತೆಕಟ್ಟಡವು ಸದೃಢತೆಯಿಂದಇರುವುದುಕಂಡು

2. Architects Manoj& Associates, Bangalore ರವರು ನೀಡಿರುವStructural ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. National Building code of India 2016 ರನ್ವಯ From for Certificate for Structural Design Sufficiency ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನುVishwanathRao. K. V ರವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. (Annex-2)
4. Notional Building code of India 2016 ರನ್ವಯ From for Engagement of Building/Constructor ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನುSantosh Kumar. L, Bangalore ರವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. (Annex-3)

ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆತಿದ್ದುಪಡಿಯಅನುಸಾರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಹಿತೆಯನ್ವಯಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಮೌಲ್ಯರೂ. 5,000.00 ವನ್ನು (ಡಿ ಡಿ. ಸಂಖ್ಯೆ: 028212 ದಿನಾಂಕ: 16.05.2022) ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ.

ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನೀಡಿರುವಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ Bangalore University, Department of Civil Engineering, J. B. Campus, Bangalore ರವರುಕಟ್ಟಡವುರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿಇಲಾಖೆಯತಾಂತ್ರಿಕತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಡವು“Structurally Stable” ಇರುವುದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವವರುಖುದ್ದಾಗಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿಕಟ್ಟಡವು“Structurally Stable” ಇದೆಎಂದು ನರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ



ಕಾರ್ಯಪಾಲಕಇಂಜಿನಿಯರ್,

ನಂ.2ನೇ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು.



PRINCIPAL

VIDYA VAHINI SCHOOL

R.H.C.S. Layout, 'C' Block,  
Near D' Group Layout, Srigandhadakaval,  
Vishwaneedam Post, Bangalore-560 091.  
Ph: 73483398, E-mail: vvs.school2003@gmail.com

For VIDYA VAHINI SCHOOL



CHAIRMAN